

Chodzież, dnia 22.02.2019 r.

GMINA CHODZIEŻ
ul. Notecka 28
64-800 Chodzież
NIP 607-001-63-11
Regon 570791023

Odpowiedź do zapytania ofertowego Nr 1/ZW/2019

dot. Operacji pn.: "Stanica w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej".

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym zadania: "Stanica w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej", Zamawiający odpowiada:

Zapytanie

po przeprowadzeniu wizji lokalnej na sali wiejskiej zauważyłem w suficie wentylację kilka szt. a kosztorys o wykonaniu nowego sufitu nie mówi nic o wykonaniu nowej wentylacji - pytanie czy poz. zostaje bez zmian (choć ciężko wyobrazić sobie że na sali wiejskiej - weselnej brak wywiewu powietrza ,gdzie ogrzewanie jest przez nadmuch powietrza) wokół sali są listwy drewniane na ścianie zabezpieczające przed uderzeniem krzesel

- pytanie brakuje poz. o przemaalowaniu listew drewnianych i czym ,lub likwidacja

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Pozycja dotycząca sufitu pozostaje bez zmian, Wykonawca na etapie montażu obuduje istniejące kraty wywietrznikowe elementami sufitu systemowego.
2. Istniejące listwy odbojowe, zamontowane na ścianach, należy podczas prowadzenia robót skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nie podlegają demontażowi ani malowaniu.

Zastępca Wójta

Ewa Kubis