



Chodzież, 25.04.2019r.

**GMINA CHODZIEŻ**  
ul. Notecka 28  
64-800 Chodzież  
NIP 607-001-63-11  
Regon 570791023

Odpowiedź do zapytania ofertowego Nr SG. 2/KS/2019

**Nazwa operacji : „Montaż elementów siłowni terenowej oraz wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem”**

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym zadania: „**Montaż elementów siłowni terenowej oraz wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem**” Zamawiający odpowiada:

1. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo , aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?

Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu muszą posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN 16630:2015.

2a. Zgodnie z załączoną dokumentacją zamawiający w urządzeniach [krzesło do wyciskania] przewiduje zastosowanie ruchomych siedzisk, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą lub przesuwają ćwiczącego?

Zamawiający na stronie 6. Załącznika do zgłoszenia robót, określił przykładowe urządzenia. Jasno z tego wynika sposób montażu siedziska na ruchomym ramieniu.

2b. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w urządzeniu krzesło do wyciskania -siedzisk przytwierdzonych na stałe bez możliwości unoszenia lub przesuwania ćwiczącego, wówczas wykonywanie ćwiczeń na tych urządzeniach polega tylko na machaniu rękoma?

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

3. Czy w związku z faktem , że o jakości stali i konstrukcji stalowych wskazanych w SIWZ urządzeń siłowni zewnętrznej świadczy norma „PN-EN 1090 Produkcja i spawanie związane z projektowaniem, produkcją, spawaniem elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium” wymagacie Państwo certyfikatu na normę PN-EN 1090?

Producent urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu powinien posiadać certyfikat PN-EN 1090, który odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

4. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie trawnika siewem czy z rolki?

Zamawiający określił sposób wykonania trawnika w poz. 4 kosztorysu inwestorskiego - wykonanie trawnika naturalnego z materiału rolowanego lub w płatach

Wójt  
*Kamila Szejner*