

Nr IZP/1/2017/AM

**Odpowiedź na pytania do
zapytania ofertowego Nr IZP/1/2017/AM z dn.10.05.2017 r.
dotyczącego operacji: „Budowa skateparku w Zacharzynie”**

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 15.05.2017 roku,
do postępowania na wybór wykonawcy operacji p.n. „Budowa skateparku w Zacharzynie”

1. Pytanie

Z opisu technologii wykonania minirampy wynika, że na powierzchniach łukowych ma być zastosowana sklejka o grubości 9 mm. Czy Zamawiający jest pewny zastosowania sklejki o grubości 9 mm na powierzchniach łukowych? Z naszego doświadczenia wynika, że pojedyncza sklejka o gr. 9 mm na powierzchni łukowej jest niewystarczająca – powinna być jeszcze pod nią dodatkowa (podkładowa) sklejka również o gr. 9mm.

Odpowiedź

Pytający ma słuszność, wystąpił błąd w opisie – należy dodatkowo, na płaszczyznach giętych, użyć sklejki podkładowej o gr. minimum 6 mm

2. Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał obicia sklejką boków i tyłów minirampy, czy nie będzie tego wymagał (czyli będzie odkryta i widoczna konstrukcja stalowa) ?

Odpowiedź

Boczne wypełnienia wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny mieć otwory lub szczeliny wentylacyjne umożliwiające przepływ powietrza pod rampą - szczegółowego rozwiązania Zamawiający nie określa, gdyż zapewne jest ono w standardzie dostarczanego/oferowanego elementu.

3. Pytanie

W opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji dołączonej do zapytania Zamawiający podaje wymiar nawierzchni z kostki – 81m².

Natomiast z rysunku (wizualizacji) wynika, że plac ma mieć wymiary 8,88m x 10,85m, czyli powierzchnię ok. 97m². Prosimy o doprecyzowanie powierzchni nawierzchni z kostki pod minirampę.

Odpowiedź

Załączona wizualizacja jest przedstawieniem przykładowego rozwiązania, w naszym przypadku, należy użyć 81 m² nawierzchni z kostki, i centralnie umieścić rampę - priorytetowe są nawierzchnie boczne na poziomie dołu rampy.

4. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na element skateparku (minirampę) w technologii drewnianej:

- ✘ urządzenie oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm oraz drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości,
- ✘ element jezdny wykonany ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej – wzmocnionej 18 mm, na elementach łukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 9mm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza konstrukcje wykonane ze stalowych elementów szkieletowych obudowanych płytami sklejki i/lub laminatu.

5. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na element skateparku (minirampę) w technologii kompozytowo-drewnianej (sklejkowej):

- urządzenie oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm oraz drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości,
- element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min.18 mm, pokrytej kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6mm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza konstrukcje wykonane ze stalowych elementów szkieletowych obudowanych płytami sklejki i/lub laminatu.

6. Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatu na urządzenie skateparku (wydanego przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TÜV itp.) ?

Odpowiedź

Zamawiający, zakładając, że Wykonawca może stosować tylko elementy dopuszczone do stosowania w tego typu obiektach - nie będzie wymagał dołączenia certyfikatów do oferty na etapie postępowania.

7. Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatu na urządzenie skateparku, wydanego przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TÜV itp. ?

Odpowiedź

Zamawiający, zakładając, że Wykonawca może stosować tylko elementy dopuszczone do stosowania w tego typu obiektach - będzie wymagał przedstawienia i dołączenia certyfikatów już w trakcie realizacji umowy (przed montażem materiałów, urządzeń) jak też na etapie odbioru końcowego.

z up. WÓJTA
Eda Kobis
ZASTĘPCA WÓJTA